



인증번호 : 제 19-0158 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 주식회사 고려전기

2. 대 표 자 명 : 김주영

3. 공 장 소 재 지 : 서울 종로구 돈화문로 3 (관수동)

4. 인 증 제 품 :

가. 표 준 명 : 저압 서지보호장치 - 제11부 : 저압전력 계통의 저압 서지보호장치 - 요구사항 및 시험방법

나. 표 준 번 호 : KS C IEC 61643-11

다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모 델 :

I 등급 임펄스 전류(limp), 삼상 4선식, 조합형, TT, TN, IT, : 12.5ka(L-N),50ka(N-PE)

II 등급 공칭방전전류(In), 단상 2선식, 조합형, TT, TN, IT, : 20KA(L-N,N-PE)

II 등급 공칭방전전류(In), 삼상 4선식, 조합형, TT, TN, IT, : 20ka(L-N,N-PE)

I 등급 임펄스 전류(limp), 삼상 3선식, 조합형, TT, TN, IT, : 12.5ka(L-N),50ka(N-PE)

I 등급 임펄스 전류(limp), 단상 2선식, 조합형, TT, TN, IT, : 12.5ka(L-N),50ka(N-PE)

II 등급 공칭방전전류(In), 삼상 3선식, 조합형, TT, TN, IT, : 20ka(L-N,N-PE) '끝'.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2025 년 04 월 22 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2019-04-30
2. 차기심사 완료기한 : 2028-03-20
3. 최종 변경일 : 2025-04-22 기타 종류등급 추가